



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
629/2021. (III. 18.) számú határozata**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Nagykánizsa Megyei Jogú Város Polgármestereként Nagykánizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában rögzített hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú víziközművek 2021. évi, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által megvalósítandó beruházási, felújítási tervét az alábbiak szerint hagyom jóvá:

Sor- szám	Források megnevezése 2021. évben	Nettó	Bruttó
1.	2021. évben képződő használati díj	115 365 000 Ft	146 513 550 Ft
2.	Önkormányzat fennálló követelése a Délzalai Vízmű ZRt-vel szemben	87 135 000 Ft	110 661 450 Ft
	Összesen	202 500 000 Ft	257 175 000 Ft

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Műszaki tartalom/indoklás	Nettó beruházási költség	Bruttó beruházási költség
1.	Havária keret	Az előre nem jelezhető felújítások a biztonságos üzemeltetés érdekében (pl. meghibásodás miatti gerincvezeték- és bekötéscserék, szivattyúcserek stb.)	64 464 000 Ft	81 869 280 Ft
2.	Tűzcsap pótlások	A folyamatosan történő tűzcsap felülvizsgálatok tapasztalataira támaszkodva, a tűzvíz ellátás biztonságának javítása érdekében a Katasztrófavédelem illetékes szervével egyeztetve elvégzett (elsősorban altalaj) tűzcsap cserék.	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
3.	Molnári C-1 jelű csápos kútszivattyú, Nagykánizsai-Fakosi nyomásfokozó szivattyú, 7 db szennyvíz átemelő szivattyú csere	2020. évi vízművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati konstrukcióban megítélt támogatások által megvalósuló beruházások önrésze.	4 200 000 Ft	5 334 000 Ft
4.	Nagykanizsa és térsége szennyvíz átemelők 19 db szivattyú csere, 2 db gépészeti felújítás	2021. évi vízművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati konstrukcióban megítélt támogatások által megvalósuló beruházások önrésze.	8 221 000 Ft	10 440 670 Ft



5.	Nagykanizsa szennyvíztisztító telep sűrítőasztal feladó szivattyú felújítása (1db)	A telepen képződő szennyvíziszap kezelésében a rothasztás előtti technológiai lépcső a sűrítés. A sűrítőasztalra az iszap feladását végző csigaszivattyú az elmúlt időszakban jelentősen vesztett teljesítményéből, ami a hidraulikus alkatrészek kopása miatt következett be. A felújítás során cserére kerül a forgórész (csigatengely) és az állórész (stator), a csúszógyűrűs tömítés és a meghajtó motor felőli csuklókészlet.	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
6.	2 db csőhid rekonstrukció (2 db a Magyar utcai vízmű telep és a Camping út között)	DN 600 öntöttvas csőhid felújítása 40 fm hosszban és 4 db csomópont kialakítása. A beruházás megvalósítását az érintett szakasz rossz műszaki állapotából adódó gyakori meghibásodás és a javítások magas fajlagos költségvonzata indokolja.	45 365 000 Ft	57 613 550 Ft
7.	Nagykanizsa szennyvíztisztító telep 2. sz. centrifuga felújítása	A víztelenítés a telepen képződő szennyvíziszap kezelésének utolsó lépcsője a komposztálás előtt. A magas fordulatu (4000/perc) berendezés alatt kopó alkatrészei a 23163 üzemóra alatt elhasználódtak, a forgó rotor túl magas rezgése miatt (a gép épségének megőrzése és a balesetveszély miatt) csak végszükség esetén használható. A jelenleg működő 1. sz. centrifugánk így nincs tartaléka. A felújítás során a géprotor új csapágyházakat és csapágyakat kap, a hajtómű csapágyazva lesz és új tömítéskészletet kap, a motorok és a burkolat is felújításra kerül.	30 000 000 Ft	38 100 000 Ft
8.	Az ivóvíz ellátás biztonságának növelése és ivóvízminőség javítása Nagykanizsa MJV és térségében megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	ZIKOP pályázat előkészítő dokumentáció készítése Nagykanizsa MJV és térsége ivóvízminőség javítása és ivóvíz-ellátás biztonságának javítása érdekében.	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft
9.	Nagykanizsa szennyvíztisztító telep 2. sz. sűrítőasztal felújítása	A telepen képződő szennyvíziszap kezelésében a rothasztás előtti technológiai lépcső a sűrítés. A 2-es számú sűrítőasztal sűrítési hatékonysága az elmúlt évben jelentősen csökkent, ami a magasabb víztartalom (és nagyobb mennyiség) miatt rontja a fűtés hatásfokát, ezzel a rothasztó teljesítményét. A sűrítőasztal felújítása során szűrőváson mellett cserére kerülnek szalagvezető idomok, az iszapkötő és terelő alkatrészek, az iszap-víz oldalsó és előlső tömítéskészlet, illetve csapágyazásra kerül a meghajtó henger.	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
10.	7. sz. főút - 7511 j. ök. út körforgalmú csomópontjának kialakításához kapcsolódó ivóvíz vezeték és szennyvíz csatorna rekonstrukció	90 fm D160 KPE vízvezeték építése bekötésekkel, és 1 db csomópont kialakítása. 65 fm DN400 ÜPE egyesített rendszerű csatorna építése bekötésekkel. A beruházás megvalósítását a helyszín körforgalom építésével történő érintettsége indokolja.	13 900 000 Ft	17 653 000 Ft
11.	MURA I. távvezeték, szivattyú pótlás (1 db)	A Molnári vízműtelep nyomásfokozó gépházában 1973 óta üzemelő EF 54 típusú szivattyú kiváltása az üzembiztonság fenntartása érdekében.	2 100 000 Ft	2 667 000 Ft
12.	MURA II. távvezeték, szivattyú pótlás (1 db)	A Molnári vízműtelep nyomásfokozó gépházában 1984 óta üzemelő BKF 300/300 EM400SH típusú szivattyú kiváltása az üzembiztonság fenntartása érdekében.	5 500 000 Ft	6 985 000 Ft
13.	Nagykanizsa központi átemelő gépi rács felújítása (1db)	Az SR-2.0/25-1.8-4.71-2 típusú gépi rács állapotfelmérése során megállapításra került, hogy a mozgó alkatrészekben olyan mértékű kopások és vetemedések jelentkeztek, ami az üzembiztos működést lehetetlenné teszi, ezért ezen fődaraboknak a cseréje halaszthatatlan.	10 750 000 Ft	13 652 500 Ft
Összesen			202 500 000 Ft	257 175 000 Ft



A fejlesztéseket, előzetes kötelezettségvállalást követően, csak a költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig lehet végrehajtani. Az egyes tételek között a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. elnök-vezérigazgatója a keretösszeg túllépése nélkül forrásokat átcsoportosíthat.

Ezen az összegen felül a kiadások teljesítése önkormányzati előleg folyósítást, egyéb jogcímen történő átutalást nem vonhat maga után.

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

Indokolás

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2021. február 08. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint: *„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”*

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult valamennyi közgyűlési hatáskört, beleértve a közgyűlés szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is veszélyhelyzet esetén az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében gyakorolni.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközműveket érintő beruházások, felújítások használati díj visszaforgatásból megvalósítható tervét a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szakmai javaslatának ismeretében minden évben a Közgyűlés jogosult meghatározni.

Az önkormányzati tulajdonú víziközművek felújítására a díjban képződő használati díj teremt pénzügyi fedezetet.

Javasoljuk, hogy a fejlesztési tervben szereplő feladatok akkor kerüljenek maradéktalanul megvalósításra, ha az azok fedezetéhez szükséges források rendelkezésre állnak. Jelenleg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 10.) rendeletében 257 175 eFt forrás áll rendelkezésre – külön soron az 1/15. mellékletben – a feladat végrehajtására.

Nagykanizsa 2021. évi víziközmű beruházási tervének összeállításához – a műszaki indokoltaság alapján – a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. megküldte javaslatát. A javaslat tartalmazza a 2021. évben indítandó, szakmailag a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szükséges beruházási és felújítási feladatokat, valamint az előző évben megkezdett, de áthúzódó munkákat, amelyek forrása a víz- és csatornaszolgáltatás díjában képződő használati díjból biztosítható.



A fentiekén túl az Önkormányzat, illetve a Délzalai Vízfűtő és Csatornamű Zrt. a Bajcsa, Korpavár, Szabadhegy településrészekén kiszámlázott használati díjat a regionális fejlesztési projekt előírásai alapján kizárólag a beruházást követően használatba vett vagyonnal kapcsolatos kiadásokra fordíthatja, melyek összegét a forrás és beruházás táblázat nem tartalmazza. Amennyiben az adott évben erre nem kerül sor, abból tartalékkeretet kell képezni, melynek összegét a Délzalai Vízfűtő és Csatornamű Zrt. az Önkormányzat részére átutalja.

A 7-es számú főút és 7511. j. ök. út csomópontjának állami beruházás keretében megvalósuló átépítéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukció indítása halaszthatatlan, ehhez előzetesen a 2021. évi víziközmű fejlesztési tervet el kell fogadni.

A fejlesztési terv elfogadása biztosítja az abban szereplő munkálatok időben történő indításának feltételeit, ezért a döntés az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban levő szükséges és arányos döntésnek minősül.

A határozat alapja a Kat. 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, továbbá az Mötv. 107. §-a.

Nagykanizsa, 2021. március 18.



Balogh László
Balogh László
polgármester

