

Emlékeztető

Jelenlévők:

Niklesz László (Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.)

Beregszászi Csaba (Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.)

Andor Balázs (Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.)

Dervalitsné Schott Zsuzsanna (Nagykanizsa Önkormányzat)

Zajzon Imre (Aqualine Z+Z Kft.)

Fischer Gergő (Aqualine Z+Z Kft.)

Helyszíne:

Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. (8800. Nagykanizsa Kisfaludy S. u. 15/a)

Az egyeztetés időpontja:

2025. 01. 09. 13:30-15:00

Az egyeztetés tárgya:

Nagykanizsa Nádas utcai közmű tervezése, szennyvíz és ivóvíz vezeték tervezése.

Előzmények:

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály határozata alapján kötelezte a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. továbbá a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Nádas utca belterületi ingatlanjain (Nagykanizsa 253/6, 4389, 4390, 4393 hrsz.) elhelyezett ivóvíz vezeték közterületre történő kihelyezésének műszaki lehetőségét mérje fel, illetve a víziközmű (víz és szennyvíz) kiépítésére a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) foglaltaknak megfelelő műszaki tervdokumentációval a vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtson be a vízügyi hatósághoz.

Egyeztetés tartalma:

Az egyeztetés során először a Nádas utca szennyvízelvezetési lehetőségeinek megbeszélése történt meg és Beregszászi Csabával és Andor Balázssal.

Az alábbi: (Nagykanizsa 253/6, 4389, 4390, 4393) helyrajzi számokhoz előzetesen Zajzon Imre és Fischer Gergő elkészítette a tervezett gravitációs nyomvonal vezeték változatokat, amit a Magyar utcán található 14-es tisztító aknába vezettünk be. Azonban a terepviszonyok miatt a gravitációs szennyvíz szállítás csak körülbelül 50 méteren biztosítható. A szükséges teljes hossz közel 300 m. A tervezett vezeték anyaga: D200 KG-PVC

Így a többi helyrajzi számról házi egyedi szennyvíz átemelő bekötés lenne szüksége, aminek kialakítása és hosszútávon történő üzemeltetési költsége magas. Ezzel a Vízműves kollégák is egyet értettek ezért, a tervező előzetesen készített egy másik megoldást, ami egy gravitációs szennyvízcsatorna és egy szennyvízátemelő és szennyvíznyomó vezeték lenne. Előzetesen a szennyvízátemelő a 0442/36-os helyrajzi számra lett elhelyezve. Így távlatban biztosítható lesz a teljes Nádas utca szennyvíz elvezetése. Az gravitációs gyűjtő vezeték Észak keletről - Déli irányba, gravitációsan beérkezne az átemelő aknába. Hossza 367 m. Délről-Északi irányba lehet a Nádas utca hiányzó részét csatornázni, a gravitációs vezeték hossza 143 m. A vezeték anyaga D200 KG-PVC.

A szennyvízátemelő szivattyúi KPE D63 mm-es szennyvíznyomóvezetéken keresztül juttatják szennyvizet a Magyar utcán található 14-es számú aknába. (Hossza: 450 m)

Előzetes elképzelés szerint ez a nyomóvezeték az 50 m hosszú gravitációs vezeték aknájába csatlakozott volna, de a vízmű képviselő kérésére direktbe lesz a nyomóvezeték kötve a Magyar úti 14-es aknába. (Az esetleges meghibásodás miatt visszafolyhat a gravitációs vezetékbe a Magyar utcáról a szennyvíz)

A szennyvízvezetékeket a Nádas utca aszfaltozott burkolatán kívül az út padkákba és a mellette lévő árok közé terveztük. A burkolt bejárók alatt irányított fúrásokat terveztünk.

Megbeszéltük többek között az átereszek alatti szennyvízelvezetés műszaki kérdéseit is.

Megbeszéltük Niklesz Lászlóval a DN 400-as GÖV ivóvíz vezeték kiépítését, amely a Magyar utcai nyomásfokozó területéről indul, a Vágóhíd utca és a 7 es sz. út alatt lenne átvezetve a szükséges műszaki előírások alapján. A vezeték teljes hossza 936 m lenne. A Magyar utca és a Nádas utca kereszteződésében található található aknába csatlakozna.

A Nádas utcán található meglévő ivóvízvezeték kiváltásra kerülhetne, ami egy DN400 mm azbesztcement nyomóvezeték. A jelenlegi nyomóvezeték magánterületeken van. Az új nyomvonal a Nádas utcában közterületre kerül át.

A Nádas utcai csapadékvíz elvezetés jelenleg részben biztosított. Célszerű lenne a csapadékvíz elvezető rendszert a jelenlegi és a távlati állapotokhoz igazítani.

A tervezés során szembesültünk azzal, hogy a telek nyilvántartás nem minden esetben követi a közterületi funkciókat.