



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2025. márciusi soros ülésére

Napirend címe: Nagykánizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2025. évi
tételes beruházási, felújítási terve

Készítette: Zámbó Tamás beruházási ügyintéző 
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport

Ellenőrizte: Tárnok Ferenc csoportvezető 

Egyeztetve: Dr. Fodor Csaba alpolgármesterrel: 
Kunics György osztályvezetővel: 
dr. Farkas Roland jogtanácsossal: 
Kendli Richárd vezérigazgatóval (e-mailen)

Tárgyalja: Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Meghívott: Kendli Richárd elnök-vezérigazgató (Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.)

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközműveket érintő beruházások, felújítások használati díj visszaforgatásból, illetve közműfejlesztési hozzájárulásból megvalósítható tervét a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szakmai javaslatának ismeretében minden évben a Közgyűlés jogosult meghatározni.

Az önkormányzati tulajdonú víziközművek felújítására a díjban képződő használati díj, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – magasabb szintű jogszabályi előírás alapján – a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által beszedett közműfejlesztési hozzájárulás teremt pénzügyi fedezetet.

Tekintettel arra, hogy forrásoldalról a használati díj viszonylag pontosan, míg a közműfejlesztési hozzájárulás csak becsléssel kalkulálható, azt javasoljuk, hogy a feladatok akkor kerüljenek maradéktalanul megvalósításra, ha az azok fedezetéhez szükséges források rendelkezésre állnak.

Nagykanizsa 2025. évi víziközmű beruházási tervének összeállításához – a műszaki indokoltság alapján – a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. megküldte javaslatát. A javaslat tartalmazza a 2025. évben indítandó, szakmailag a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szükséges beruházási és felújítási feladatokat, valamint az előző évben megkezdett, de áthúzódó munkákat, amelyek forrása a víz- és csatornaszolgáltatás díjában képződő használati díjból, a gazdálkodó szervezetek által megfizetendő közműfejlesztési hozzájárulásokról biztosítható.

Az ivóvíz ágazaton 2025. évben felmerülő víziközmű fejlesztések finanszírozása a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által az Alapból igényelhető ellentételezés terhére történik.

Az Alapból megvalósult víziközmű fejlesztések a víziközmű szolgáltató Délzalai Vízmű Zrt. saját beruházásában készülnek el és a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében térítésmentesen kerülnek átadásra az Ellátásért felelős önkormányzat részére.

Szennyvíz szolgáltatási ágazaton a megképződő használati díj várhatóan fedezetet fog nyújtani az ágazaton felmerülő fejlesztési igényekre.

A fentiekén túl az Önkormányzat, illetve a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a Bajcsa, Korpavár, Szabadhegy településrészekén kiszámlázott használati díjat a regionális fejlesztési projekt előírásai alapján kizárólag a beruházást követően használatba vett vagyonnal kapcsolatos kiadásokra fordíthatja, melyek összegét a forrás és beruházás táblázat nem tartalmazza. Amennyiben az adott évben erre nem kerül sor, abból tartalékkeretet kell képezni, melynek összegét a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. az Önkormányzat részére átutalja.

A javasolt fejlesztési tervet az alábbi táblázat tartalmazza.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 2025. ÉVI VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI TERVE

1. Ivóvíz szolgáltatási ágazat

Sorszám	Források megnevezése 2025. évben az ivóvíz szolgáltatási ágazaton HD-ból	Nettó	Bruttó
1.	2025. évi nyitó használati díj egyenleg ivóvíz szolgáltatási ágazaton	-37 255 520 Ft	-47 314 510 Ft
2.	2025. évben az ivóvíz szolgáltatási ágazaton képződő használati díj	31 666 953 Ft	40 217 030 Ft
Összesen		-5 588 567 Ft	-7 097 480 Ft

Sorszám	Források megnevezése 2025. évben az szennyvíz szolgáltatási ágazaton	Nettó	Bruttó
1.	2025. évi nyitó használati díj egyenleg szennyvíz szolgáltatási ágazaton	58 048 570 Ft	73 721 684 Ft
2.	2025. évben a szennyvíz szolgáltatási ágazaton képződő használati díj	67 576 905 Ft	85 822 669 Ft
Összesen		125 625 475 Ft	159 544 353 Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Műszaki tartalom/indoklás	Nettó beruházási költség	Bruttó beruházási költség
1.	Havária keret	Az előre nem jelezhető felújítások a biztonságos üzemeltetés érdekében (pl. meghibásodás miatti gerincvezeték- és bekötéscserék, tisztítóakna, víznyelőakna felújítások, szivattyúcserek stb.)	47 658 351 Ft	60 526 106 Ft
2.	Nagykanizsa-Miklósfa 5. számú (Szentgyörgyvári utcai) szennyvízátemelő vezérlőszekrény felújítása és távfelügyeleti bejelzés kiépítése	A szennyvízátemelő jelenleg nem rendelkezik távfelügyelettel, ennek pótlása az üzembiztonság javítása érdekében szükségszerű. A távfelügyelet kiépítésével párhuzamosan az elavult vezérlőszekrény komplett cseréje is szükséges, kötődoboz kiépítésével együtt. 2024-ről áthúzódó.	13 950 000 Ft	17 716 500 Ft
3.	Nagykanizsa, Városkapu krt. 8-10. sz. társasház közötti szennyvízcsatorna kiváltása	A csatornaszakasz két ponton be van szakadva, a szennyvíz és a csapadékvíz csatorna keresztezésénél. Beton anyagú gerincvezeték kiváltása a meglévővel megegyező nyomvonalon.	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft
4.	Nk szvtt. 1. ülepítő 1. sz. iszaprecirkulációs szivattyú felújítása	A Flygt NP 3153.181 LT 412 típusú (gyári szám: 1320119) iszaprecirkulációs szivattyú az adott recirkulációs mennyiséget a hidraulikák kopása miatt egyre nagyobb frekvencia esetén (romló energiahatékonysággal) képes csak biztosítani. 2024-ről áthúzódó.	3 025 000 Ft	3 841 750 Ft
5.	Nk. szvtt. szippantott szennyvíz feladó akna 1. sz. szivattyú felújítása	A Flygt NP 3085.183 SH 256 típusú (gyári szám: 1331249) szivattyú hidraulikájában erős kopás tapasztalható, felújítása szükséges. 2024-ről áthúzódó.	1 250 000 Ft	1 587 500 Ft
6.	Nk. szvtt. centrifuga polimer szivattyú pótlása	A polimer szivattyú hidraulikai egysége elkopott, működésképtelen, pótlása szükséges. 2024-ről áthúzódó.	1 751 455 Ft	2 224 348 Ft
7.	Nk. szvtt. centrifuga vezérlő felújítása	A vezérlő egység meghibásodott, felújítása szükséges. 2024-ről áthúzódó.	1 250 000 Ft	1 587 500 Ft
8.	Nk. szvtt. 1-es sűrítő asztal mosóvíz szivattyú pótlása	A SAER FC30-2D típusú, 3044847 gyári számú szivattyú lapátkerekei meghibásodtak, javítása gazdaságtalan, pótlása szükséges.	748 000 Ft	949 960 Ft
9.	Nk. szvtt. 1 db búvárkeverő felújítása (gy.sz.:1860021)	A Nk-i szennyvíztisztító telepen üzemelő Flygt 4640 típusú, 1860021 gyártási számú búvárkeverő felújítását annak elhasználódása, műszaki avulása indokolja.	1 847 669 Ft	2 346 540 Ft
10.	Nk. szvtt. biogáz vezetéken 3 db mágneses gázszelep pótlása	A szelepek hibásak, pótlásuk szükséges.	5 200 000 Ft	6 604 000 Ft
11.	Nk. szvtt. sűrített iszap csigaszivattyú felújítása	A Seepex BN17 típusú szivattyú csigatengely és a gumi ágyazata sérült, felújítása szükséges.	2 900 000 Ft	3 683 000 Ft
12.	Nk. szvtt. centrifugák 1. sz. feladó csigaszivattyújának felújítása	A Seepex BN17 típusú csigaszivattyúk hidraulikus alkatrészeinek kopása jelentős mértékű, szállítási teljesítményük lecsökkent, emiatt a hidraulika cseréje vált szükségessé.	2 900 000 Ft	3 683 000 Ft
13.	Nk. szvtt. centrifugák 2. sz. feladó csigaszivattyújának felújítása		2 900 000 Ft	3 683 000 Ft
14.	Nk. szvtt. rothasztó 1. sz. feladó csigaszivattyújának felújítása	A Seepex BN10 típusú csigaszivattyúk hidraulikus alkatrészeinek kopása jelentős mértékű, szállítási teljesítményük lecsökkent, emiatt a hidraulika cseréje vált szükségessé.	2 800 000 Ft	3 556 000 Ft
15.	Nk. szvtt. rothasztó 2. sz. feladó csigaszivattyújának felújítása		2 800 000 Ft	3 556 000 Ft
16.	Nk szvtt. vas-só adagoló szivattyú pótlása	A szivattyú elhasználódott, javítása gazdaságtalan, pótlása szükséges.	705 000 Ft	895 350 Ft

17.	Nk. szvtt. 2. ülepítő 1. sz. recirkulációs szivattyú felújítása	A Flygt 3153-as recirkulációs szivattyú tömitései és járókerekei elhasználódtak, a szükséges recirkulációs mennyiséget az eredetihez képest jóval nagyobb fordulaton képes biztosítani.	3 650 000 Ft	4 635 500 Ft
18.	Nk. szvtt. 1. sz. csurgalékvíz szivattyú felújítása	A Flygt 3127-es csurgalékvíz szivattyúk járókerekei és tömitései elhasználódtak, felújításuk szükséges.	2 100 000 Ft	2 667 000 Ft
19.	Nk. szvtt. 2. sz. csurgalékvíz szivattyú felújítása		2 100 000 Ft	2 667 000 Ft
20.	Nk. szvtt. 1. sz. záporvíz szivattyú felújítása	A Flygt 3127-es záporvíz szivattyú meghibásodott, felújítása szükséges.	2 100 000 Ft	2 667 000 Ft
21.	Nk. szvtt. szippantott szennyvíz fogadó keverő felújítása	A Flygt 4630 típusú, 1240177 gyártási számú szivattyú elhasználódott, felújítása szükséges.	1 540 000 Ft	1 955 800 Ft
22.	Nk. szvtt. 1 db búvárkeverő felújítása (gy.sz.:1460253)	A Nk-i szennyvíztisztító telepen üzemelő Flygt 4640 típusú, 1460253 gyártási számú búvárkeverő felújítását annak elhasználódása, műszaki avulása indokolja.	1 850 000 Ft	2 349 500 Ft
23.	Nk. szvtt. biogáz nyomásfokozó fűvő beszerzése (1 db tartalék)	Nem áll rendelkezésre tartalék nyomásfokozó fűvő, enélkül a gázmotor nem üzemel, hibája esetén a javítás/pótlás idejéig a biogázt el kell fáklyázni.	5 600 000 Ft	7 112 000 Ft

Összesen			125 625 475 Ft	159 544 353 Ft
-----------------	--	--	-----------------------	-----------------------

Kérem a Közgyűlést, hogy az alábbiakban előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú víziközművek 2025. évi, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által megvalósítandó beruházási, felújítási tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 2025. ÉVI VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI TERVE

1. Ivóvíz szolgáltatási ágazat

Sorszám	Források megnevezése 2025. évben az ivóvíz szolgáltatási ágazaton HD-ból	Nettó	Bruttó
1.	2025. évi nyitó használati díj egyenleg ivóvíz szolgáltatási ágazaton	-37 255 520 Ft	-47 314 510 Ft
2.	2025. évben az ivóvíz szolgáltatási ágazaton képződő használati díj	31 666 953 Ft	40 217 030 Ft
Összesen		-5 588 567 Ft	-7 097 480 Ft

2. Szennyvíz szolgáltatási ágazat

Sorszám	Források megnevezése 2025. évben az szennyvíz szolgáltatási ágazaton	Nettó	Bruttó
1.	2025. évi nyitó használati díj egyenleg szennyvíz szolgáltatási ágazaton	58 048 570 Ft	73 721 684 Ft
2.	2025. évben a szennyvíz szolgáltatási ágazaton képződő használati díj	67 576 905 Ft	85 822 669 Ft
Összesen		125 625 475 Ft	159 544 353 Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Műszaki tartalom/indoklás	Nettó beruházási költség	Bruttó beruházási költség
1.	Havária keret	Az előre nem jelezhető felújítások a biztonságos üzemeltetés érdekében (pl. meghibásodás miatti gerincvezeték- és bekötéscserék, tisztítóakna, víznyelőakna felújítások, szivattyúcserék stb.)	47 658 351 Ft	60 526 106 Ft

2.	Nagykanizsa-Miklósfa 5. számú (Szentgyörgyvári utcai) szennyvízátelőző vezérlőszekrény felújítása és távfelügyeleti bejelzés kiépítése	A szennyvízátelőző jelenleg nem rendelkezik távfelügyelettel, ennek pótlása az üzembiztonság javítása érdekében szükséges. A távfelügyelet kiépítésével párhuzamosan az elavult vezérlőszekrény komplett cseréje is szükséges, kötődoboz kiépítésével együtt. 2024-ről áthúzódó.	13 950 000 Ft	17 716 500 Ft
3.	Nagykanizsa, Városkapu krt. 8-10. sz. társasház közötti szennyvízcsatorna kiváltása	A csatornaszakasz két ponton be van szakadva, a szennyvíz és a csapadékvíz csatorna keresztezésénél. Beton anyagú gerincvezeték kiváltása a meglévővel megegyező nyomvonalon.	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft
4.	Nk. szvtt. 1. ülepítő 1. sz. iszaprecirkulációs szivattyú felújítása	A Flygt NP 3153.181 LT 412 típusú (gyári szám: 1320119) iszaprecirkulációs szivattyú az adott recirkulációs mennyiséget a hidraulikák kopása miatt egyre nagyobb frekvencia esetén (romló energiahatékonysággal) képes csak biztosítani. 2024-ről áthúzódó.	3 025 000 Ft	3 841 750 Ft
5.	Nk. szvtt. szippantott szennyvíz feladó akna 1. sz. szivattyú felújítása	A Flygt NP 3085.183 SH 256 típusú (gyári szám: 1331249) szivattyú hidraulikájában erős kopás tapasztalható, felújítása szükséges. 2024-ről áthúzódó.	1 250 000 Ft	1 587 500 Ft
6.	Nk. szvtt. centrifuga polimer szivattyú pótlása	A polimer szivattyú hidraulikai egysége elkopott, működésképtelen, pótlása szükséges. 2024-ről áthúzódó.	1 751 455 Ft	2 224 348 Ft
7.	Nk. szvtt. centrifuga vezérlő felújítása	A vezérlő egység meghibásodott, felújítása szükséges. 2024-ről áthúzódó.	1 250 000 Ft	1 587 500 Ft
8.	Nk. szvtt. 1-es sűrítő asztal mosóvíz szivattyú pótlása	A SAER FC30-2D típusú, 3044847 gyári számú szivattyú lapátkerekei meghibásodtak, javítása gazdaságtalan, pótlása szükséges.	748 000 Ft	949 960 Ft
9.	Nk. szvtt. 1 db búvárkeverő felújítása (gy.sz.:1860021)	A Nk-i szennyvíztisztító telepen üzemelő Flygt 4640 típusú, 1860021 gyártási számú búvárkeverő felújítását annak elhasználódása, műszaki avulása indokolja.	1 847 669 Ft	2 346 540 Ft
10.	Nk. szvtt. biogáz vezetéken 3 db mágneses gázszelep pótlása	A szelepek hibásak, pótlásuk szükséges.	5 200 000 Ft	6 604 000 Ft
11.	Nk. szvtt. sűrített iszap csigaszivattyú felújítása	A Seepex BN17 típusú szivattyú csigatengely és a gumi ágyazata sérült, felújítása szükséges.	2 900 000 Ft	3 683 000 Ft
12.	Nk. szvtt. centrifugák 1. sz. feladó csigaszivattyújának felújítása	A Seepex BN17 típusú csigaszivattyúk hidraulikus alkatrészeinek kopása jelentős mértékű, szállítási teljesítményük lecsökkent, emiatt a hidraulika cseréje vált szükségessé.	2 900 000 Ft	3 683 000 Ft
13.	Nk. szvtt. centrifugák 2. sz. feladó csigaszivattyújának felújítása		2 900 000 Ft	3 683 000 Ft
14.	Nk. szvtt. rothasztó 1. sz. feladó csigaszivattyújának felújítása	A Seepex BN10 típusú csigaszivattyúk hidraulikus alkatrészeinek kopása jelentős mértékű, szállítási teljesítményük lecsökkent, emiatt a hidraulika cseréje vált szükségessé.	2 800 000 Ft	3 556 000 Ft
15.	Nk. szvtt. rothasztó 2. sz. feladó csigaszivattyújának felújítása		2 800 000 Ft	3 556 000 Ft
16.	Nk. szvtt. vas-só adagoló szivattyú pótlása	A szivattyú elhasználódott, javítása gazdaságtalan, pótlása szükséges.	705 000 Ft	895 350 Ft
17.	Nk. szvtt. 2. ülepítő 1. sz. recirkulációs szivattyú felújítása	A Flygt 3153-as recirkulációs szivattyú tömítései és járókerekei elhasználódtak, a szükséges recirkulációs mennyiséget az eredetihez képest jóval nagyobb fordulaton képes biztosítani.	3 650 000 Ft	4 635 500 Ft
18.	Nk. szvtt. 1. sz. csurgalékvíz szivattyú felújítása	A Flygt 3127-es csurgalékvíz szivattyúk járókerekei és tömítései elhasználódtak, felújításuk szükséges.	2 100 000 Ft	2 667 000 Ft
19.	Nk. szvtt. 2. sz. csurgalékvíz szivattyú felújítása		2 100 000 Ft	2 667 000 Ft
20.	Nk. szvtt. 1. sz. záporvíz szivattyú felújítása	A Flygt 3127-es záporvíz szivattyú meghibásodott, felújítása szükséges.	2 100 000 Ft	2 667 000 Ft
21.	Nk. szvtt. szippantott szennyvíz fogadó keverő felújítása	A Flygt 4630 típusú, 1240177 gyártási számú szivattyú elhasználódott, felújítása szükséges.	1 540 000 Ft	1 955 800 Ft
22.	Nk. szvtt. 1 db búvárkeverő felújítása (gy.sz.:1460253)	A Nk-i szennyvíztisztító telepen üzemelő Flygt 4640 típusú, 1460253 gyártási számú búvárkeverő felújítását annak elhasználódása, műszaki avulása indokolja.	1 850 000 Ft	2 349 500 Ft
23.	Nk. szvtt. biogáz nyomásfokozó fűvő beszerzése (1 db tartalék)	Nem áll rendelkezésre tartalék nyomásfokozó fűvő, enélkül a gázmotor nem üzemel, hibája esetén a javítás/pótlás idejéig a biogázt el kell fáklyázni.	5 600 000 Ft	7 112 000 Ft

Összesen			125 625 475 Ft	159 544 353 Ft
-----------------	--	--	-----------------------	-----------------------

A fejlesztéseket, előzetes kötelezettségvállalást követően, csak a költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig lehet végrehajtani.

Ezen az összegen felül a kiadások teljesítése önkormányzati előleg folyósítást, egyéb jogcímen történő átutalást nem vonhat maga után.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója az egyes tételek között – a keretösszeg túllépése nélkül – forrást átcsoportosítson, illetve, hogy kezdeményezze a keretösszeg év közbeni módosítását az év során a vállalkozásoktól ténylegesen beszedett közműfejlesztési hozzájárulás összegének megfelelően.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)


Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Horváth Jácint polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető, Kendli Richárd elnök-vezérigazgató, Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.)

Nagykanizsa,

2025 MARE 21.



Horváth Jácint
polgármester

